

# 液化石油ガス設備工事届明細書 (1t以上3t未満のバルク容器による貯蔵)

(液化石油ガス法第38条の3)

		特定液化石油ガス設備工事 事業届出受理年月日・番号	昭・平 年 月 日 第 号
設 備 工 事 事 業 者	従事した液化 石油ガス設備 士氏名・免状番 号等	氏 名	免 状 番 号
			第 県 交 付 号
			第 県 交 付 号
			第 県 交 付 号
		最終受講年月日 (5年毎)	
		平成 年 月 日	
		平成 年 月 日	
		平成 年 月 日	
		平成 年 月 日	

当該設備工事を行った 建築物の名称等	(名称)
液化石油ガスを供給する 販売事業者の名称等	(名称)
	(所在地)
設 備 工 事 の 完 了 年 月 日	年 月 日
充 て ん 事 業 者 の 名 称	(名称)

バルク供給に係る供給設備の技術上の基準  
 (\*該当個所に✓印又は必要事項を記入してください。)

規則	項 目	基 準 及 び 措 置 等
1 9 条 第 2 号	イ 保 安 距 離	第1種保安物件 ( m) (16.97m以上)
		第2種保安物件 ( m) (11.31m以上)
	ロ 障 壁 の 有 無	<input type="checkbox"/> あり (障壁構造について確認できる図面等を添付) <input type="checkbox"/> なし
	ハ 火 気 を 取 り 扱 う 施 設	<input type="checkbox"/> 最寄りの火気を取り扱う施設 ( m) 5m以上 <input type="checkbox"/> 流動防止措置 ( )
	ニ 軽 量 な 屋 根 又 は 遮 へ い 板	<input type="checkbox"/> 軽量な屋根 <input type="checkbox"/> 遮へい板
	消 火 設 備	(能力単位 A-4・B-10) ( 本)
	付 属 機 器 ( 安 全 弁 等 )	バルク供給・充てん設備告示に定める基準に適合 別添メーカー仕様書のとおり
	ト ふた付きプロテクターによる保護 (液面計については、液 化石油ガスの漏えいのお それがない場合は除く)	<input type="checkbox"/> カップリング用液流出防止措置付液取入バルブ <input type="checkbox"/> ガス放出防止器又は緊急遮断装置付ガス取出バルブ <input type="checkbox"/> ガス放出防止器又は緊急遮断装置付液取出バルブ <input type="checkbox"/> カップリング付均圧バルブ <input type="checkbox"/> 液面計 <input type="checkbox"/> 過充てん防止装置
		朱書の内容及び場所
	ホ 表 示 の 内 容 及 び 場 所	<input type="checkbox"/> 表示不要 (バルク容器表示と保安機関名(緊急時連絡・対応)が同じ)
		<input type="checkbox"/> 緊急連絡先 ( <input type="checkbox"/> バルク容器 <input type="checkbox"/> バルク容器の周囲)
	腐 じ ゃ く 防 止 措 置	バルク供給・充てん設備告示に定める基準に適合 別添メーカー仕様書のとおり
底 部 の 腐 じ ゃ く 及 び 転 倒 防 止 等	バルク供給・充てん設備告示に定める基準に適合 別添メーカー仕様書のとおり	
基 礎	<input type="checkbox"/> コンクリート盤 <input type="checkbox"/> その他 高さ:地盤面から cm (5cm以上) <input type="checkbox"/> 不同沈下等によりバルク貯槽に有害なひずみが生じない	
車 両 等 接 触 防 止 措 置	<input type="checkbox"/> さく・フェンス等 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 周囲の状況から車両進入不可	
安 全 弁 放 出 管 ( 開 口 部 ) の 位 置	<input type="checkbox"/> プロテクターの外かつバルク貯槽頂部から10cm以上の高さ <input type="checkbox"/> 雨水侵入防止措置 ( ) <input type="checkbox"/> 上向き	

4号	バルク容器の漏えい試験	別添メーカー仕様書のとおり		
5号	ガス漏れ検知器	<input type="checkbox"/> プロテクター内に設置 別添メーカー仕様書のとおり <input type="checkbox"/> 集中監視システムとの接続 <input type="checkbox"/> 設置不要 <input type="checkbox"/> 貯蔵能力150kg未満(地盤面上に設置し、その外面から水平3方向の周囲1.3m以内に高さ1.5m以上の構築物その他漏えいした液化石油ガスの拡散を遮る措置がないとき) <input type="checkbox"/> 貯蔵能力150kg以上300kg未満(地盤面上に設置し、その外面から水平3方向の周囲2m以内に高さ1.5m以上の構築物その他漏えいした液化石油ガスの拡散を遮る措置がないとき) <input type="checkbox"/> 貯蔵能力300kg以上1,000kg未満(地盤面上に設置し、その外面から水平3方向の周囲4m以内に高さ1.5m以上の構築物その他漏えいした液化石油ガスの拡散を遮る措置がないとき) <input type="checkbox"/> 貯蔵能力1,000kg以上(地盤面上に設置し、その外面から幅3m以内かつ対面する2方向において10m以内に高さ1.5m以上の構築物その他漏えいした液化石油ガスの拡散を遮る措置がないとき)		
6号	高圧配管内のガス再液化防止措置	<input type="checkbox"/> 単段減圧式調整器：当該調整器をプロテクター内に設置 <input type="checkbox"/> 二段減圧式一体型調整器：当該調整器をバルク貯槽の直近に設置 <input type="checkbox"/> 二段減圧式分離型調整器：一次側調整器をプロテクター内に設置 <input type="checkbox"/> その他( )		
第18条	4号	供給能力	<input type="checkbox"/> 一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量に適合する数量の液化石油ガスを供給しうるものであること	
	5号	バルブ・集合装置・供給管及びガス栓	<input type="checkbox"/> 使用上支障のある腐しやく、割れ等の欠陥がないものであること	
	6号	バルブ・集合装置及び供給管	<input type="checkbox"/> 腐しやくを防止する措置を講ずること	
	7号	バルブ・集合装置及び供給管の材料	<input type="checkbox"/> その使用条件に照らし適切なものであること	
	9号	気密試験	<input type="checkbox"/> 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の供給管(試験圧力0.15Mpa以上) <input type="checkbox"/> 上記以外の供給管(試験圧力8.4Kpa以上)	
	10	バルブ・集合装置及び供給管	<input type="checkbox"/> 漏えい試験に合格するものであること	
	11	燃焼器入口圧力保持(供給管等)	<input type="checkbox"/> 生活の用に供する液化石油ガス(2.0Kpa以上3.3Kpa以下) <input type="checkbox"/> 上記以外のものにあつては、使用する燃焼器に適合した圧力	
	12	供給管	管損傷防止	<input type="checkbox"/> 損傷を受けるおそれのある供給管の損傷防止措置
	13		設置位置	<input type="checkbox"/> 地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下のおそれのある場所、建物の基礎面下に設置しない
	14		危険標識	<input type="checkbox"/> 危険標識の設置(地盤面上設置及び危害をおよぼすおそれのあるときに限る)
	15		温度変化	<input type="checkbox"/> 温度の変化による長さの変化を吸収する措置(貯蔵能力1,000kg以上の貯蔵設備に係るものに限る地盤面下に埋設されているものを除く)
	16		滞留液化物の排除	<input type="checkbox"/> 滞留液化物の排除措置(貯蔵能力が500kg以上の貯蔵設備に係るものに限る)
	18	ガス栓の設置	<input type="checkbox"/> 一の供給設備により二以上の消費設備に供給する場合は、ガスメータの入口側の供給管に設置	
	19	気化装置	腐しやく・割れ等 <input type="checkbox"/> 使用上支障のある腐しやく、割れ等の欠陥がないものであること 耐圧試験 <input type="checkbox"/> 試験圧力2.6Mpa以上 <input type="checkbox"/> 直火加熱構造でないこと 流出防止措置 <input type="checkbox"/> 液状の液化石油ガスの流出防止措置 凍結防止措置 <input type="checkbox"/> 温水部の凍結防止措置(温水加熱構造のみ)	
	20	調整器	腐しやく・割れ等 <input type="checkbox"/> 使用上支障のある腐しやく、割れ等の欠陥がないものであり、かつ、消費する液化石油ガスに適合したものであること 耐圧試験 <input type="checkbox"/> 二段式減圧用二次側以外(試験圧力2.6Mpa以上) <input type="checkbox"/> 二段式減圧用二次側(試験圧力0.8Mpa以上) 気密試験 <input type="checkbox"/> 二段式減圧用二次側以外(試験圧力1.56Mpa以上) <input type="checkbox"/> 二段式減圧用二次側(試験圧力0.15Mpa以上) 調整圧力 <input type="checkbox"/> 生活の用に供するものに係るもの(2.3Kpa以上3.3Kpa以下) <input type="checkbox"/> 上記以外のものに係るもの(使用する燃焼器に適合した圧力) 閉そく圧力 <input type="checkbox"/> 生活の用に供するものに係るもの(3.5Kpa以下) <input type="checkbox"/> 上記以外のものに係るもの(使用する燃焼器に適合した圧力)	
	21	地下室等	<input type="checkbox"/> 供給・消費・特定供給設備告示に適合	
	22	体積販売時の供給設備	<input type="checkbox"/> 一定の流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能を有するガスメータ <input type="checkbox"/> ガス漏れ検知器連動自動ガス遮断機能 <input type="checkbox"/> 液化石油ガス用対震自動ガス遮断器 <input type="checkbox"/> 消費者の形態に特段の事情あり <input type="checkbox"/> 消費設備の所有者等から承諾が得られない	
	表 示	施工後のプレート表示	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 不要	
<input type="checkbox"/> 2以上の消費設備に供給するための供給設備の設置又は変更工事 <input type="checkbox"/> 屋内配管4m以上となる消費設備の設置又は変更に係る工事				
燃 焼 器 具	<input type="checkbox"/> 風呂釜(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒) □GHP <input type="checkbox"/> 給湯器(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒) □その他( ) <input type="checkbox"/> 瞬間湯沸器(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒) <input type="checkbox"/> コンロ(□固定式 □移動式 □立消え安全装置付 □排気フード)			
	接続管類	<input type="checkbox"/> 金属管 □低圧ホース □ゴム管 <input type="checkbox"/> 金属フレキ □その他( )		